ATR 400/225/20kV n°751 (12) | AVELIN 1 (14) | TR 400/90/20kV 240 MVA n°742 (16) | TR 400/90/20kV 240 MVA n°741 (18) | Différentielle de Barres 225 kV (40) | Controle Barres (29) | TR 225/90/10,5kV 100 MVA n°642 (30) | VERDIN 2 (32) | Raccordement 225 kV ATR 400/225/20kV n°751 (34) | CORBEHEM (36) | Couplage (38) | Différentielle de Barres 90 kV (47) | Controle Barres A (50) | Raccordement 90 kV TR225/90/10,5kV n°642 (51) | Couplage A (53) | SCARPE 2 (55) | Réserve 1 (57) | ESQUERCHIN 2 (59) | Réserve (61) | Tronconnement BD1 (63) | Réserve (65) | MOTTE JULIENNE (67) | Couplage B (69) | SCARPE 1 (71) | ESQUERCHIN 1 (73) | (75) | (49)

24.00 | 42.20 | 48.00 | 10.85 | 60.00

Vers fossé existant

CD N°33 de HENIN/COJEUL a ESTAIRES

LIMITE DE TERRAIN EDF

Chemin dit de Buires

Antenne bouygues telecom + herisson

Depart AVELIN 400 kV

Bassin de rétention Prof. 2.00m
Surface au fond : 280m²
Surface en haut : 400m²

Batiment de commande

Aire gravillonnee

Piste en tout venant

Noue

Tranchée d'infiltration

Drainage

Réserve ATR | AVELIN 2 | TR 741 | Tronçonnement

POSTE 400kV (63 kA)

POSTE 225kV (31.5 kA)

POSTE 90kV (20 kA)

ESQUERCHIN 2 | MOTTE JULIENNE | ESQUERCHIN 1

SCARPE 1 | SCARPE 2 | Réserve hors tension

Fourreaux 2 x 225 kV D'ETRICHELLE

Noue ceinture de fond de forme pluviale de la plateforme

LIMITE DE TERRAIN EDF

HENIN 1 et 2

Pylône Arrt-rentrant

Couplage B | CHEVALET 1 | Tronçonnement | CHEVALET 2

Point bas à créer

67,50 (9 cellules de 7,50)

Couplage A (13) | MALT Barres A (19) | CHEVALET 2 (15) | (17) | Controle Barres A (19) | Différentielle de Barres 400 kV (20) | VERDIN 1 (31) | L'ETINCHELLE 1 (33) | ROYE (35) | L'ETINCHELLE 2 (37)

AVION 2 (52) | Raccordement 90 kV TR400/90/20kV n°742 (54) | ARRAS 2 (56) | FONTAINES (58) | FEUCHY (60) | HENIN 2 (62) | Tronconnement BD2 (64) | AVION 1 (66) | HENIN 1 (70) | ARRAS 2 FONTAINES 1 (72) | Raccordement 90 kV TR400/90/20kV n°741 (74) | MOFFLAINE (future) (76) | Controle barres B (78)

TRONCON A | TRONCON B

LEGENDE :

EXISTANT

A REALISER

Entreprise	Réf. Entreprise
T&D Poste Haute Tension 10 rue Daydenson 78960 ST QUENTIN en YVELINES	N° 1415 002

IND	DATE	MODIFICATION	DES	VER.
B	02.03.15	MISE A JOUR SUITE REMARQUE CLIENT	AS	P.DP
A	16.01.15	PREMIERE EDITION	AS	P.DP

RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
TRANSPORT ELECTRICITE NORD-EST
Groupe Ingénierie et Maintenance Réseau
67 rue Louis DELOS
59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Tél. : 03.20.73.63.96.

© RTE LILLE- 2010

GAVRELLE
POSTE 400/225/90kV
VUE EN PLAN
APRES TRAVAUX

G.E.T: CHAMPAGNE-ARDENNE
R.T.E.
N°

FICHIER: 002.dwg

ECHELLE: 1/500 | DATE: 16.01.15 | DESSINE: A.SIALLO | VERIFIE: F. DE FERRETI | SURFACE: