ATR 400/225/20kV n°761 (12)
AVELIN (14)
TR 400/90/20kV 240 MVA n°742 (16)
TR 400/90/20kV 240 MVA n°741 (18)
Differentielle de Barres 225 kV (40)
Controle Barres (29)
TR 225/90/10,5kV 100 MVA n°642 (30)
VENDIN 2 (32)
Raccordement 225 kV ATR 400/225/20kV n°761 (34)
CORBEHEM (36)
Couplage (38)
Differentielle de Barres 90 kV (47) (49)
Controle Barres A (50)
Raccordement 90 kV TR225/90/10,5kV n°642 (51)
Couplage A (53)
SCARPE 2 (55)
Reserve 1 (57)
Reserve 2 (59)
ESQUERCHIN 2 (61)
Tronconnement B01 (63) (65)
ESQUERCHIN 1 (67)
MOTTE JULIENNE (69)
Couplage B (71)
SCARPE 1 (73)
BEAUMETZ (future) (75)

CD N°33 de HENIN/COJEUL a ESTAIRES

LIMITE DE TERRAIN EDF

Antenne bouygues telecom + hertzienne
Depart AVELIN 400 kV
Bassin de rétention Prof. 2.00m
Surface au fond : 250m²
Surface en haut : 400m²
Filtre à sable drainé de 10m²
Fosse 3000 l
Batiment de commande
déporté
2 x 225 kV
VA N°1
VA N°2
VA N°3
Aire de retournement
BS n°1
BS n°2
ETINCHELLES 1
ETINCHELLES 2
MOTTE JULIENNE
ESQUERCHIN 2
ESQUERCHIN 1
Reserve hors tension
SCARPE 2
SCARPE 1
Aire gravillonnee
Piste en tout venant
Tourreaux 2 x 225 kV L'ETINCHELLE

POSTE 400kV (63 kA)
POSTE 225kV (31.5 kA)
POSTE 90kV (20 kA)

Couplage A (13)
MALT Barres A (19)
CHEVALET 1 (15)
CHEVALET 2 (17)
Controle Barres A (19)
Differentielle de Barres 400 kV (20)
VENDIN 1 (31)
L'ETINCHELLE 1 (33)
ROVE (35)
L'ETINCHELLE 2 (37)

AVION 2 (52)
Raccordement 90 kV TR400/90/20kV n°742 (54)
ARRAS 2 (56)
FONTAINES (58)
FEUCHY (60)
HENIN 2 (62)
Tronconnement B02 (64) (66)
AVION 1 (68)
HENIN 1 (70)
ARRAS 2 FONTAINES 1 (72)
Raccordement 90 kV TR400/90/20kV n°741 (74)
MOFFLAINE (future) (76)
Controle barres B (78)

TRONCON A
TRONCON B

Existant
A déposer

Entreprise	Ref. Entreprise
TAD Postes Haute Tension 19 rue Stephenson CS 20734 78063 ST QUENTIN en YVELINES	N° 1415 001

IND	DATE	MODIFICATION	DES	VER
A	16.01.15	PREMIERE EDITION	A.D	F.DP

RTE Réseau de transport d'électricité
RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
TRANSPORT ELECTRICITE NORD-EST
Groupe Ingénierie et Maintenance Réseau
62 rue Louis DELOS
59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Tél. : 03.20.19.57.96.

© GIME LILLE- 2010

GAVRELLE
POSTE 400/225/90kV
VUE EN PLAN
AVANT TRAVAUX

G.E.T: CHAMPAGNE-ARDENNE
R.T.E.
N°
A
FICHIER: 001.dwg

ECHELLE: 1/500 | DATE: 16.01.15 | DESSINE: A.DIALLO | VERIFIE: F. DE PERETTI | SURFACE: